



Avis d'enquête publique

Conformément aux dispositions légales et notamment à l'article 7b de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE), la Municipalité de la commune de Chamblon soumet à l'enquête publique, pour le compte de SAGENORD (Société Anonyme de Gestion des Eaux du Nord Vaudois) :

Mesures PSC4 – du PDRDE SAGENORD – Nouvelles conduites de liaison entre le captage du Cossaux et le réservoir de Chamblon

La source du Cossaux constitue 1/3 de l'approvisionnement en eau de la région SAGENORD. Afin de séparer l'adduction de la distribution d'eau potable, une nouvelle conduite DN300 est nécessaire entre l'usine de traitement du Cossaux et le réservoir de Chamblon, conformément au Plan Directeur Régional de Distribution de l'Eau (PDRDE). Une seconde conduite DN500 est installée en parallèle pour le futur bouclage du réseau SAGENORD.

Le dossier peut être consulté au Greffe municipal de la commune de Chamblon, à la Rue du Village 1, du **22.11.2025** au **21.12.2025** (uniquement sur rendez-vous, à fixer par téléphone au 024 445 35 75).

Durant cette période, les observations ou oppositions qu'il pourrait susciter devront être consignées par lettre recommandée adressée à la Municipalité ou être inscrites directement sur la feuille d'enquête.

Délai d'opposition : 21.12.2025